様式 H－3－①

添付

島根原子力発電所　放射性廃棄物及び使用済燃料の管理状況
（平成 ２４ 年 ７月）

１．放射性気体廃棄物　　単位：Bq

		放射性希ガス	放射性よう素（^{131}I）
原子炉施設合計		※1　N　D	※2　N　D
号機別内訳	1　号　機	※1　N　D	※2　N　D
	2　号　機	※1　N　D	※2　N　D
年間放出管理目標値		8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物		—	※2　N　D

※1　ND：検出限界値　約2×10^{-2}Bq／cm^{3}以下
※2　ND：検出限界値　約7×10^{-9}Bq／cm^{3}以下

２．放射性液体廃棄物　　単位：Bq

		トリチウムを除く	トリチウム	トリチウム（年度積算値）
原子炉施設合計		※3　N　D	3.1×10^{9}	4.1×10^{10}
放水口別内訳	1号放水路	※3　N　D	3.1×10^{9}	4.1×10^{10}
	2号放水路	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値		7.4×10^{10}	—	※4　7.4×10^{12}

※3　ND：検出限界値　約2×10^{-2}Bq／cm^{3}以下（^{60}Co代表）
※4　年間放出管理の基準値を示す。

３．放射性固体廃棄物

ドラム缶発生量（本）		２５１
その他の種類の発生量（本相当）		３７
ドラム缶保管量（本）	※5	２４，１７５
その他の種類の保管量（本相当）	※6	３，１０３
焼却灰発生量（本）		７

※5　当月中焼却量（７２本），ドラム缶減容処理量（１４４本）及び低レベル放射性廃棄物埋設センター搬出量（０本）を差し引いた数値
※6　当月中雑物焼却量（０本相当）及び雑物減容処理量（１７本相当）を差し引いた数値

４．使用済燃料等の保管状況

	１号燃料プール	２号燃料プール	サイトバンカ貯蔵プール
使用済燃料（体）	３２２	１，９５６	—
制御棒（本）	２９	３２	２２４
チャンネルボックス（本）	３２２	１，９５６	１，５８２
ポイズンカーテン（本）	１３	０	１６１
中性子検出器（本）	４２	２４	３７０
その他（m^3）	０	０	５６

以　上