様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成２４年８月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	８月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
１号機発電機出力																															
２号機発電機出力																															
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ																															
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ								①																							
１号機放水路水ﾓﾆﾀ																															
２号機放水路水ﾓﾆﾀ																															
１号機排気筒ﾓﾆﾀ																															
２号機排気筒ﾓﾆﾀ																															
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ																															
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ																															
風向																															
風速																															

［作業内容］

① Ｎｏ．６モニタリングポスト伝送装置点検に伴う伝送停止

平成２４年　８月８日（水）　１４：０６　～　平成２４年　８月９日（木）　１１：００

［排気筒・放水路水・１号機タービン建物排気筒
２号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（８月分）］

測定項目	平均値	最大値	最小値
１号機排気筒モニタ	5.9	6.7	4.9
２号機排気筒モニタ	3.3	3.8	2.7
１号機放水路水モニタ	2.3	2.9	1.9
２号機放水路水モニタ	4.2	5.0	3.6
１号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
２号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

単位：ｃｐｓ（２分平均値）

以　上