

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成26年1月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		23	30	35	25	33	31*
最大		66	76	82	71	94	73*
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 29	30 ～ 40	21 ～ 26	28 ～ 33	26 ～ 31
	最大	84	86	115	105	130	100
備考		1. 前年度までのデータは、H13年4月～H25年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. No. 2モニタリングポストは、降雨のため過去の測定値を超過。 *No. 6モニタリングポスト測定値について、屋外タンクの放射線透過試験に伴う一時的な上昇分は除外。 H26年1月24日(金)19:42～19:46(最大113nGy/h)					

以上