

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(平成26年3月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		21	28	34	24	32	29
最大		35	42	50	41	49	41
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	19 ～ 25	23 ～ 29	30 ～ 40	21 ～ 26	28 ～ 33	26 ～ 31
		最大	84	86	115	105	130
	備考		<p>1. 前年度までのデータは、H13年4月～H25年3月分である。</p> <p>2. 測定データは、2分間値である。</p> <p>3. 以下のモニタリングポストは点検のため下記の期間欠測</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1：3月10日 ・No. 2：3月7日 ・No. 3：3月4日 ・No. 4：3月6日 ・No. 5：3月5日 ・No. 6：3月3日 <p>4. 以下のモニタリングポストはNo. 3モニタリングポストαβダスト、よう素モニタ設備更新に伴い下記の期間欠測</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No. 1：3月13日～14日 ・No. 2：3月13日～14日 ・No. 3：3月5日～10日、3月13日～14日 ・No. 4：3月13日～14日 ・No. 5：3月13日～14日 ・No. 6：3月13日～14日 				

以上