

[作業内容]

- ①原子力災害対策特別措置法に基づくモニタリングポスト点検に伴う伝送停止
 平成26年3月 3日(月) 9:00~18:00 (NO. 6)
 平成26年3月 4日(火) 9:00~18:00 (NO. 3)
 平成26年3月 5日(水) 9:00~18:00 (NO. 5)
 平成26年3月 6日(木) 9:00~18:00 (NO. 4)
 平成26年3月 7日(金) 9:00~18:00 (NO. 2)
 平成26年3月10日(月) 9:00~18:00 (NO. 1)
- ② α ・ β ダスト, よう素モニタ取替工事に伴う伝送停止
 平成26年3月5日(水) 9:00~平成26年3月10日(月) 18:00
- ③2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止
 平成26年3月5日(水) 9:00~12:00
- ④島根原子力情報伝送システム改良作業に伴う伝送停止
 平成26年3月7日(金) 9:00~平成26年3月12日(水) 19:00
- ⑤2号機放水路水モニタ光伝送装置点検に伴う伝送停止
 平成26年3月11日(火) 9:00~平成26年3月12日(水) 17:00
- ⑥中央制御室盤改造工事に伴う伝送停止
 平成26年3月13日(木) 9:00~18:00
 平成26年3月14日(金) 9:00~18:00
- ⑦2号機放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止
 平成26年3月19日(水) 9:00~平成26年3月24日(月) 17:00
 平成26年3月26日(水) 9:00~17:00
- ⑧2号機フィルタ付ベント設備設置工事のうちケーブルトレイ設置工事ほかに係るノイズチェックに伴う伝送停止
 平成26年3月6日(木) 9:00~17:00
- ⑨直流電源装置改造に係る2号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
 平成26年3月12日(水) 9:00~平成26年3月25日(火) 9:00
- ⑩2号機非常用電源(Ⅱ系)停電作業による2号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止
 平成26年3月31日(月) 14:26~23:58
- ⑪1号機構内排水設備増設工事に伴う伝送停止
 平成26年3月24日(月) 9:00~平成26年3月27日(木) 17:00
- ⑫緊急時原子力発電所情報伝送システムサーバ設定変更作業に伴う伝送停止
 平成26年3月31日(月) 14:26~23:58

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値(3月分)]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.7	4.9
2号機排気筒モニタ	3.4	4.1	2.8
1号機放水路水モニタ	2.1	3.7*	1.8
2号機放水路水モニタ	4.4	5.0	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.5	2.6

* 降雨の影響による指示変動

単位: cps (2分平均値)

以上