

添付

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2023年 9月)

単位：nGy/h

ポスト名		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
平均		25	32	36	26	35	31
最大		60	50	67	47	65	56
前年度 までの データ	月平均の 変動幅	22 ～ 26	30 ～ 33	34 ～ 38	24 ～ 26	33 ～ 35	28 ～ 33
	最大	84	83	93	80	88	74
備 考		1. 前年度までのデータは、2018年4月～2023年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 3. モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・No. 1 1日～11日、19日、20日 ・No. 2 19日、20日、27日～30日 ・No. 3 1日～11日、19日、20日 ・No. 4 19日～30日 ・No. 5 1日～11日、19日、20日 ・No. 6 19日、20日					

以上