

島原本広 646号
2023年2月21日

島根県知事 丸山達也様

中国電力株式会社
取締役常務執行役員
島根原子力本部長 北野立夫

島根原子力発電所2号機 シュラウドサポート欠陥評価に関する報告について

標記につきまして、本日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子力規制委員会へ報告いたしましたので、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定第8条第1項(9)に基づきご連絡いたします。

本件は、島根原子力発電所2号機第17回定期検査(平成24年1月27日開始)の原子炉圧力容器内の点検作業において確認されたアクセスホールカバー取付溶接部のひびについて、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年12月28日通商産業省令第77号)」第58条第2項の規定により、技術基準規則に適合しなくなると見込まれる時期を評価したものです。

添付資料

島根原子力発電所2号機 シュラウドサポートの欠陥評価に関する報告について

以上