添付

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
（２０２４年 １０月）

単位：ｎＧｙ／ｈ

ポスト名		Ｎｏ．１	Ｎｏ．２	Ｎｏ．３	Ｎｏ．４	Ｎｏ．５	Ｎｏ．６
平　均		２６	３２	３８	２６	３５	３２
最　大		４８	５６	６０	４６	５５	５２
前年度までのデータ	月平均の変動幅	２２～２７	３０～３３	３４～３９	２４～２７	３３～３６	２８～３３
	最大	８４	８８	９３	８０	９０	７５
備　考		１．前年度までのデータは、２０１９年４月～２０２４年３月分である。 ２．測定データは、２分間値である。 ３．モニタリングポスト簡易点検工事（２０２４年度）に伴い、以下の期間欠測あり。 ・Ｎｏ．１　８日 ・Ｎｏ．２　７日 ・Ｎｏ．３　４日 ・Ｎｏ．４　３日 ・Ｎｏ．５　２日 ・Ｎｏ．６　１日 ４．ＳＰＤＳ定期点検工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・Ｎｏ．１　１５日、１７日、１８日 ・Ｎｏ．２　１５日、１７日、１８日 ・Ｎｏ．３　１５日、１７日、１８日 ・Ｎｏ．４　１５日、１７日、１８日 ・Ｎｏ．５　１５日、１７日、１８日 ・Ｎｏ．６　１５日、１７日、１８日 ５．１、２号機放射線モニタ設備保守工事に伴い、以下の期間欠測あり。 ・Ｎｏ．１　２５日				

以　上