

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2024年2月）

	2月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
2号機発電機出力						⑦2/6 9:00~12:00							⑧2/13 9:00~2/16 19:00											⑩2/26 9:00~2/29 19:00						
No. 1モーターポンプ																														
No. 2モーターポンプ																														
No. 3モーターポンプ																														
No. 4モーターポンプ																														
No. 5モーターポンプ																														
No. 6モーターポンプ																														
1号機放水水路モータ																														
2号機放水水路モータ																														
1号機排気筒モータ																														
2号機排気筒モータ																														

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	2月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1号機タービン排気筒モニタ		■											■	■	■	■	■	■	■												
		⑥2/2 10:00~11:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00						⑧2/19 9:00~14:00					⑩2/26 9:00~2/29 19:00							
2号機非常用ガス処理系モニタ		①12/1 9:00~3/29 19:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00																		
		③2/1 9:00~2/29 17:00																		⑧2/19 9:00~14:00											
		⑥2/2 10:00~11:00																					⑮2/20 9:00~12:00								
																									⑩2/26 9:00~2/29 19:00						
風向	■	■				■							■	■	■	■	■	■													
		⑤2/1 13:00~16:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00																		
		⑥2/2 10:00~11:00											⑬2/13 10:00~11:00						⑧2/19 9:00~14:00												
					⑤2/6 9:00~12:00																										
風速	■	■				■							■	■	■	■	■	■													
		⑤2/1 13:00~16:00											⑧2/13 9:00~2/16 19:00																		
		⑥2/2 10:00~11:00											⑬2/13 10:00~11:00						⑧2/19 9:00~14:00												
					⑤2/6 9:00~12:00																										

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (12/1~3/29)
- ② 1号機第5回定期点検工事 (廃止措置段階) のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (2/1、2/21、2/22)
- ③ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事 (機械工事) に伴う伝送停止 (2/1~2/29)
- ④ モニタリングポスト簡易点検工事 (2023年度) に伴う伝送停止 (2/1、2/2)
- ⑤ HSダクト排水設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/1、2/6)
- ⑥ 2号機自動火災報知設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/2)
- ⑦ 2号機SPDSデータ収集サーバパラメータ追加工事に伴う伝送停止 (2/6)
- ⑧ 2号機運転監視用計算機改造工事に伴う伝送停止 (2/13~2/16、2/19)
- ⑨ 2号機原子炉本体他点検工事のうちプロセス放射線モニタ点検工事 (再稼働前点検) に伴う伝送停止 (2/19)
- ⑩ 2号機プロセス放射線モニタサンプリングラック点検工事 (再稼働前点検) に伴う伝送停止 (2/27~2/29)
- ⑪ SPDS改造工事に伴う伝送停止 (2/26~2/29)
- ⑫ 2号機取水槽耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/2)
- ⑬ 周辺防護区域北側フェンス設置工事および関連除却工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/13)
- ⑭ 2号機A-ディーゼル機燃料移送系配管修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/19)
- ⑮ 2号機TSWポンプ第二出口弁他設置工事のうち電気・計装工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/20)
- ⑯ 2号機計器継電器点検工事に伴う伝送停止 (2/2)

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（2月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.8
2号機排気筒モニタ	3.4	4.4	2.9
1号機放水路水モニタ	2.7	21.4 ^{※1}	2.0
2号機放水路水モニタ	5.0	6.0	4.4
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.0	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.8	2.6

単位：cps（2分平均値）

※1：降雨の影響による指示変動

以上