

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年9月）

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

【作業内容】

- ① 1号機第6回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（9/2）
- ② 2号機プロセス放射線モニタサンプルラック原因調査、点検に伴う伝送停止（9/8、9/9）
- ③ 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止（9/30）

【排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（9月分）】

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
1号機放水路水モニタ	2.4	14.6 ^{※1}	2.0
2号機放水路水モニタ	4.7	5.7	4.0
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.7

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）