

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2025年6月）

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力										■																				
N.o. 1モニタリングポスト																														
N.o. 2モニタリングポスト																														
N.o. 3モニタリングポスト																														
N.o. 4モニタリングポスト																														
N.o. 5モニタリングポスト																														
N.o. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ			■																											
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ			■																											
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

① 1号機S-C/C A、C群切替に伴う伝送停止（6/3）

[変動内容]

② 2号機炉心流量調整に伴う発電機出力の変動（6/10）

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒
2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（6月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.7	6.5	4.8
2号機排気筒モニタ	3.5	4.2	3.0
1号機放水路水モニタ	2.7	6.1 ^{※1}	2.4
2号機放水路水モニタ	4.7	5.4	4.1
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.3	5.1	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.2	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）