

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2026年4月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力	①2/20 9:00～6/26 17:00																													
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

〔作業内容〕

- ①2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20～6/26）
 ②2号機第18回定検計測制御設備点検のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止（4/6～4/15、4/16～4/24）
 ③2号機第18回定検オリフィス点検工事に伴う伝送停止（4/7～4/8）
 ④計測・制御設備日常保守工事のうちドップラースーダスピーカホーン現場調査に伴う伝送停止（4/8）

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（4月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	3.0
1号機放水路水モニタ	2.3	5.5 ^{※1}	2.0
2号機放水路水モニタ	4.8	5.7	3.8
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.4	3.8
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以 上