

島根原子力発電所敷地境界モニタリングポスト測定結果
(2026年 2月)

単位：nGy/h

| ポスト名 | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 |
|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平均 | | 24 | 31 | 35 | 25 | 33 | 32 |
| 最大 | | 57 | 59 | 67 | 60 | 60 | 55 |
| 前年度 までの データ | 月平均の 変動幅 | 24 ～ 27 | 30 ～ 33 | 34 ～ 39 | 24 ～ 27 | 33 ～ 36 | 28 ～ 33 |
| | 最大 | 84 | 88 | 93 | 80 | 90 | 75 |
| 備 考 | | 1. 前年度までのデータは、2020年4月～2025年3月分である。 2. 測定データは、2分間値である。 | | | | | |