

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2026年2月）

	2月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
2号機発電機出力																					■								②2/20 9:00~6/26 17:00	
No. 1モニタリングポスト																	■		①2/17 9:00~12:00											
No. 2モニタリングポスト																	■		①2/17 9:00~12:00											
No. 3モニタリングポスト																	■		①2/17 9:00~12:00											
No. 4モニタリングポスト																	■		①2/17 9:00~12:00											
No. 5モニタリングポスト																	■		①2/17 9:00~12:00											
No. 6モニタリングポスト																	■		①2/17 9:00~12:00											
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用ガス処理系モニタ																														
風向																	■		①2/17 9:00~12:00											
風速																	■		①2/17 9:00~12:00											

【作業内容】

- ①モニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（2/17）
- ②2号機第18回定検タービン本体他点検のうち電気設備点検（発電機、開閉所、計器継電器他）に伴う伝送停止（2/20～6/26）

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒〕

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（2月分）

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.7	5.0
2号機排気筒モニタ	3.5	4.1	2.9
1号機放水路水モニタ	2.3	4.6 ^{※1}	1.9
2号機放水路水モニタ	4.8	6.6	4.2
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.3	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.7	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）