

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和6年8月6日		天 候	晴 れ		採水地点	浄水池		
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値				
水 温	28.0 ℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下				
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下				
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下				
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下				
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下				
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	8.2 mg/1	200mg/1以下				
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下				
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	9.7 mg/1	200mg/1以下				
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	29.0 mg/1	300mg/1以下				
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	71 mg/1	500mg/1以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注2	0.2mg/1以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28 mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下				
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下				
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注1	0.02mg/1以下				
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下				
1,4-ジオキサン	※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.6 mg/1	3mg/1以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	6.8	5.8以上8.6以下				
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと				
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと				
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下				
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下				
塩 素 酸	0.07 mg/1	0.6mg/1以下	導 電 率	101.4 μS/cm					
ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.56 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下				
ク ロ ロ ホ ル ム	0.002 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	26.0 mg/1					
ジ ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.03mg/1以下							
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/1	0.1mg/1以下							
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下							
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.008 mg/1	0.1mg/1以下							
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.03mg/1以下							
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.003 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下							
検 査 期 日	令和6年8月6日 ~ 令和6年8月13日								
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社								

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和6年8月6日		天 候	晴 れ		採水地点	福浦配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	28.0 ℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	2 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/1	200mg/1以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下			
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	9.8 mg/1	200mg/1以下			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	33.0 mg/1	300mg/1以下			
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	76 mg/1	500mg/1以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注2	0.2mg/1以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/1	10mg/1以下	ジエオスミン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フエノール類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキサン	※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.5 mg/1	3mg/1以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと			
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下			
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
塩 素 酸	0.10 mg/1	0.6mg/1以下	導 電 率	105.5 μS/cm				
クロロ酢酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.23 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下			
クロロホルム	0.011 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	31.0 mg/1				
ジクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ジブロモクロロメタン	0.010 mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下						
総 トリハロメタン	0.034 mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ブロモジクロロメタン	0.012 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブロモホルム	0.002 mg/1	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和6年8月6日 ~ 令和6年8月13日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和6年8月6日		天 候	晴 れ		採水地点	出雲郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	27.6 ℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	7.9 mg/1	200mg/1以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下			
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	9.7 mg/1	200mg/1以下			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	29.0 mg/1	300mg/1以下			
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	70 mg/1	500mg/1以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注2	0.2mg/1以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/1	10mg/1以下	ジエオスミン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フエノール類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキサン	※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.6 mg/1	3mg/1以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと			
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下			
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
塩 素 酸	0.07 mg/1	0.6mg/1以下	導 電 率	106.2 μS/cm				
クロロ酢酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.23 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下			
クロロホルム	0.006 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	29.0 mg/1				
ジクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ジブロモクロロメタン	0.008 mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下						
総トリハロメタン	0.024 mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ブロモジクロロメタン	0.009 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブロモホルム	0.002 mg/1	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和6年8月6日 ～ 令和6年8月13日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和6年8月6日		天 候	晴 れ		採水地点	本郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	27.4 ℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	1 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/1	200mg/1以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下			
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	9.7 mg/1	200mg/1以下			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	30.0 mg/1	300mg/1以下			
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	70 mg/1	500mg/1以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注2	0.2mg/1以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/1	10mg/1以下	ジエオスミン	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フエノール類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキサン	※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.6 mg/1	3mg/1以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.1	5.8以上8.6以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと			
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下			
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
塩 素 酸	0.07 mg/1	0.6mg/1以下	導 電 率	100.5 μS/cm				
クロロ酢酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.32 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下			
クロロホルム	0.005 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	26.0 mg/1				
ジクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ジブロモクロロメタン	0.007 mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下						
総 トリハロメタン	0.021 mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ブロモジクロロメタン	0.008 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブロモホルム	0.001 mg/1	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和6年8月6日 ~ 令和6年8月13日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施