

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（今津浄水場）

採水年月日	令和7年7月8日			天 候	晴れ	採水地点	浄水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水		温	26.5℃	－	ホルムアルデヒド		※注1	0.08mg/l以下
一般細菌		菌	3個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		※注2	1.0mg/l以下
大腸菌		菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注2	0.2mg/l以下
カドミウム及びその化合物		※注2		0.003mg/l以下	鉄及びその化合物		※注1	0.3mg/l以下
水銀及びその化合物		※注2		0.0005mg/l以下	銅及びその化合物		※注2	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物		※注2		0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物		12.2mg/l	200mg/l以下
鉛及びその化合物		※注2		0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物		※注1	0.05mg/l以下
ヒ素及びその化合物		※注2		0.01mg/l以下	塩化物イオン		15.9mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物		※注2		0.02mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		25.0mg/l	300mg/l以下
亜硝酸態窒素		※注2		0.04mg/l以下	蒸発残留物		※注1	500mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注1		0.01mg/l以下	陰イオン界面活性剤		※注2	0.2mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.00mg/l未満	10mg/l以下	ジエオスミン	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下		
フッ素及びその化合物		0.08mg/l未満	0.8mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/l未満	0.00001mg/l以下		
ホウ素及びその化合物		※注2		1.0mg/l以下	非イオン界面活性剤		※注1	0.02mg/l以下
四塩化炭素		※注3 0.0002mg/l未満	0.002mg/l以下	フェノール類		※注2	フェノールとして 0.005mg/l以下	
1,4-ジオキサン		※注2		0.05mg/l以下	有機物（TOC）		0.6mg/l	3mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		※注3 0.004mg/l未満	0.04mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上8.6以下		
ジクロロメタン		※注3 0.002mg/l未満	0.02mg/l以下	味		異常なし	異常でないこと	
テトラクロロエチレン		※注3 0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと		
トリクロロエチレン		※注3 0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	色度	0.55度	5度以下		
ベンゼン		※注3 0.001mg/l未満	0.01mg/l以下	濁度	0.1度未満	2度以下		
塩素酸		0.06mg/l未満	0.6mg/l以下	導電率	123μS/cm			
クロロ酢酸		※注1		0.02mg/l以下	残留塩素	0.40mg/l	0.1mg/l以上 1.0mg/l以下	
クロロホルム		※注3 0.001mg/l	0.06mg/l以下	アルカリ度	22.2mg/l			
ジクロロ酢酸		※注1		0.03mg/l以下				
ジブロモクロロメタン		※注3 0.004mg/l	0.1mg/l以下					
臭素酸		0.001mg/l	0.01mg/l以下					
総トリハロメタン		※注3 0.009mg/l	0.1mg/l以下					
トリクロロ酢酸		※注1		0.03mg/l以下				
ブロモジクロロメタン		※注3 0.003mg/l	0.03mg/l以下	判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブロモホルム		※注3 0.001mg/l	0.09mg/l以下					
検査期日		令和7年7月8日～令和7年7月14日						
検査機関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施

※注3：令和7年7月29日に採水実施。（検査期日：令和7年7月30日～令和7年7月31日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（今津浄水場）

採水年月日	令和7年7月8日			天 候	晴れ	採水地点	松江市 竹矢ポンプ場		
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値	
水		温	28.5	℃	－	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		※注 1	0.08mg/1以下
一 般 細 菌		3	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注 2	1.0mg/1以下	
大 腸 菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注 2	0.2mg/1以下	
カドミウム及びその化合物		※注 2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注 1	0.3mg/1以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注 2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注 2	1.0mg/1以下	
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注 2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		13.3	mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注 2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注 1	0.05mg/1以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注 2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		15.9	mg/1	200mg/1以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注 2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		24	mg/1	300mg/1以下
亜 硝 酸 態 窒 素		※注 2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		※注 1	500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注 1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注 2	0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.00	mg/1未満	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001	mg/1未満	0.00001mg/1以下
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		0.08	mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001	mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注 2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注 1	0.02mg/1以下	
四 塩 化 炭 素		※注3 0.0002	mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注 2	フェノールとして 0.005mg/1以下	
1,4-ジ オ キ サ ン		※注 2		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.6	mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		※注3 0.004	mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値		7.2	5.8以上8.6以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		※注3 0.002	mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと	
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		※注3 0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと	
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		※注3 0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度		0.51	度	5度以下
ペ ン ゼ ン		※注3 0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度		0.1	度未満	2度以下
塩 素 酸		0.06	mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率		121	μ S/cm	
ク ロ ロ 酢 酸		※注 1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.24	mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下
ク ロ ロ ホ ル ム		※注3 0.003	mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		20.9	mg/1	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		※注 1		0.03mg/1以下					
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		※注3 0.007	mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸		0.001	mg/1	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		※注3 0.017	mg/1	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		※注 1		0.03mg/1以下					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		※注3 0.005	mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム		※注3 0.002	mg/1	0.09mg/1以下					
検 査 期 日		令和7年7月8日～令和7年7月14日							
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社							

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

※注3 : 令和7年7月29日に採水実施。（検査期日：令和7年7月30日～令和7年7月31日）