

# 浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年2月3日		天 候		曇り		採水地点		浄水池	
測定項目	測定値		基準値	測定項目		測定値		基準値		
水 温	6.2	℃	—	ホルムアルデヒド		※注1		0.08mg/1以下		
一 般 細 菌	1	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		※注2		1.0mg/1以下		
大 腸 菌	陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1		0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物	※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.3mg/1以下		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2		1.0mg/1以下		
セレン及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		10.6	mg/1	200mg/1以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1		0.05mg/1以下		
ヒ素及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		14.6	mg/1	200mg/1以下		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		32.0	mg/1	300mg/1以下		
亜硝酸態窒素	※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		94	mg/1	500mg/1以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2		0.2mg/1以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		※注3		0.00001mg/1以下		
フッ素及びその化合物	0.08	mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		※注3		0.00001mg/1以下		
ハウ素及びその化合物	※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1		0.02mg/1以下		
四 塩 化 炭 素	0.0002	mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2		フェノールとして0.005mg/1以下		
1,4-ジオキサン	※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 ( T O C )		0.4	mg/1	3mg/1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値		7.1		5.8以上8.6以下		
ジクロロメタン	0.002	mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし		異常でないこと		
テトラクロロエチレン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気		異常なし		異常でないこと		
トリクロロエチレン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度		0.5	度未満	5度以下		
ベンゼン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度		0.1	度未満	2度以下		
塩 素 酸	0.06	mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率		109.8	μS/cm			
クロロ酢酸	※注1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.36	mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下		
クロロホルム	0.001	mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		20.0	mg/1			
ジクロロ酢酸	※注1		0.03mg/1以下							
ジブromクロロメタン	0.001	mg/1	0.1mg/1以下							
臭 素 酸	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下							
総トリハロメタン	0.003	mg/1	0.1mg/1以下							
トリクロロ酢酸	※注1		0.03mg/1以下							
ブromジクロロメタン	0.001	mg/1未満	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブromホルム	0.001	mg/1未満	0.09mg/1以下							
検 査 期 日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月6日									
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社									

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施

# 浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年2月3日		天 候		曇り		採水地点	福浦配水池	
測定項目	測定値		基準値	測定項目		測定値		基準値	
水 温	9.8	℃	—	ホルムアルデヒド		※注1		0.08mg/1以下	
一 般 細 菌	0	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		※注2		1.0mg/1以下	
大 腸 菌	陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1		0.2mg/1以下	
カドミウム及びその化合物	※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.3mg/1以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2		1.0mg/1以下	
セレン及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		10.0	mg/1	200mg/1以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1		0.05mg/1以下	
ヒ素及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		15.0	mg/1	200mg/1以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		30.0	mg/1	300mg/1以下	
亜硝酸態窒素	※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		95	mg/1	500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2		0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		※注3		0.00001mg/1以下	
フッ素及びその化合物	0.08	mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		※注3		0.00001mg/1以下	
ハウ素及びその化合物	※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1		0.02mg/1以下	
四 塩 化 炭 素	0.0002	mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2		フェノールとして0.005mg/1以下	
1,4-ジオキサン	※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 ( T O C )		0.4	mg/1	3mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値		7.1		5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	0.002	mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし		異常でないこと	
テトラクロロエチレン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気		異常なし		異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度		0.5	度未満	5度以下	
ベンゼン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度		0.1	度未満	2度以下	
塩 素 酸	0.06	mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率		107.4	μS/cm		
クロロ酢酸	※注1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.24	mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下	
クロロホルム	0.002	mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		22.0	mg/1		
ジクロロ酢酸	※注1		0.03mg/1以下						
ジブromクロロメタン	0.005	mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下						
総トリハロメタン	0.012	mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1		0.03mg/1以下						
ブromジクロロメタン	0.004	mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブromホルム	0.001	mg/1	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月6日								
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社								

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施

# 浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年2月3日		天 候			曇り			採水地点	出雲郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値						
水 温	8.4 °C	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下						
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下						
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下						
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下						
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下						
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	10.5 mg/1	200mg/1以下						
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下						
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	14.8 mg/1	200mg/1以下						
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	32.0 mg/1	300mg/1以下						
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	90 mg/1	500mg/1以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注2	0.2mg/1以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン	※注3	0.00001mg/1以下						
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/1以下						
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注1	0.02mg/1以下						
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下						
1,4-ジオキサン	※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 ( T O C )	0.5 mg/1	3mg/1以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下						
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと						
テトラクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと						
トリクロロエチレン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下						
ベンゼン	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下						
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	112.1 μS/cm							
ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.25 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下						
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	22.0 mg/1							
ジ ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.03mg/1以下									
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/1	0.1mg/1以下									
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下									
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.008 mg/1	0.1mg/1以下									
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.03mg/1以下									
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合							
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/1	0.09mg/1以下									
検 査 期 日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月6日										
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社										

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施

# 浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年2月3日		天 候		曇り		採水地点	本郷配水池	
測定項目	測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値		
水 温	7.4	℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	1	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	10.1	mg/1	200mg/1以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1		0.05mg/1以下		
ヒ素及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	14.8	mg/1	200mg/1以下		
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	27.0	mg/1	300mg/1以下		
亜硝酸態窒素	※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	92	mg/1	500mg/1以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注2		0.2mg/1以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン	※注3	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08	mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	0.0002	mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキサン	※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 ( T O C )	0.5	mg/1	3mg/1以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下			
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002	mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし		異常でないこと		
テトラクロロエチレン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし		異常でないこと		
トリクロロエチレン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5	度未満	5度以下		
ベンゼン	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1	度未満	2度以下		
塩 素 酸	0.06	mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	109.4	μS/cm			
ク ロ ロ 酢 酸	※注1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.26	mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001	mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	21.0	mg/1			
ジ ク ロ ロ 酢 酸	※注1		0.03mg/1以下						
ジブロモクロロメタン	0.003	mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下						
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.007	mg/1	0.1mg/1以下						
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	※注1		0.03mg/1以下						
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002	mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001	mg/1	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和8年2月3日 ~ 令和8年2月6日								
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社								

※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施

※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施