

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年8月4日		天 候	晴れ		採水地点	浄水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値		基準値
水 温		27.5℃		－	ホルムアルデヒド		※注1		0.08mg/1以下
一般細菌		0 個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		※注2		1.0mg/1以下
大腸菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1		0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1		0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2		1.0mg/1以下
セレン及びその化合物		※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		10.5 mg/1		200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1		0.05mg/1以下
ヒ素及びその化合物		※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		11.1 mg/1		200mg/1以下
六価クロム化合物		※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		29.9 mg/1		300mg/1以下
亜硝酸態窒素		※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		65 mg/1		500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2		0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.32 mg/1		10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満		0.00001mg/1以下
フッ素及びその化合物		0.08 mg/1未満		0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満		0.00001mg/1以下
ホウ素及びその化合物		※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1		0.02mg/1以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満		0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2		フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジオキサン		※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.7 mg/1		3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満		0.04mg/1以下	p H 値		6.9		5.8以上8.6以下
ジクロロメタン		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	味		異常なし		異常でないこと
テトラクロロエチレン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	臭 気		異常なし		異常でないこと
トリクロロエチレン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	色 度		0.5 度		5度以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		※注1		0.00005mg/1以下	濁 度		0.1 度未満		2度以下
ベンゼン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	導 電 率		114.5 μS/cm		
塩 素 酸		0.08 mg/1		0.6mg/1以下	残 留 塩 素		0.62 mg/1		0.1mg/1以上1.0mg/1以下
クロロ酢酸		※注1		0.02mg/1以下	アルカリ度		31.0 mg/1		
クロロホルム		0.001 mg/1未満		0.06mg/1以下					
ジクロロ酢酸		※注1		0.03mg/ 1 以下					
ジブromクロロメタン		0.003 mg/1		0.1mg/1以下					
臭 素 酸		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下					
総トリハロメタン		0.007 mg/1		0.1mg/1以下					
トリクロロ酢酸		※注1		0.03mg/1以下					
ブromジクロロメタン		0.002 mg/1		0.03mg/1以下	判 定		上記水質項目については、水質基準に適合		
ブromホルム		0.001 mg/1未満		0.09mg/1以下	（コメント）				
検 査 期 日		令和8年8月4日 ～ 令和8年8月10日							
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社							

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年8月4日		天 候	晴れ		採水地点	福浦配水池							
測定項目			測定値		基準値		測定項目			測定値		基準値			
水			温		28.0℃		—		ホルムアルデヒド			※注1		0.08mg/1以下	
一般細菌			0		個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下		亜鉛及びその化合物			※注2		1.0mg/1以下	
大腸菌					陰性		検出されないこと		アルミニウム及びその化合物			※注1		0.2mg/1以下	
カドミウム及びその化合物					※注2		0.003mg/1以下		鉄及びその化合物			※注1		0.3mg/1以下	
水銀及びその化合物					※注2		0.0005mg/1以下		銅及びその化合物			※注2		1.0mg/1以下	
セレン及びその化合物					※注2		0.01mg/1以下		ナトリウム及びその化合物			10.3mg/1		200mg/1以下	
鉛及びその化合物					※注2		0.01mg/1以下		マンガン及びその化合物			※注1		0.05mg/1以下	
ヒ素及びその化合物					※注2		0.01mg/1以下		塩化物イオン			11.1mg/1		200mg/1以下	
六価クロム化合物					※注2		0.02mg/1以下		カルシウム・マグネシウム等（硬度）			31.9mg/1		300mg/1以下	
亜硝酸態窒素					※注2		0.04mg/1以下		蒸発残留物			72mg/1		500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン					※注1		0.01mg/1以下		陰イオン界面活性剤			※注2		0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.37		mg/1		10mg/1以下		ジェオスミン			0.000001mg/1未満		0.00001mg/1以下	
フッ素及びその化合物			0.08		mg/1未満		0.8mg/1以下		2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/1未満		0.00001mg/1以下	
ホウ素及びその化合物					※注2		1.0mg/1以下		非イオン界面活性剤			※注1		0.02mg/1以下	
四塩化炭素			0.0002		mg/1未満		0.002mg/1以下		フェノール類			※注2		フェノールとして0.005mg/1以下	
1,4-ジオキサン					※注2		0.05mg/1以下		有機物（TOC）			0.7mg/1		3mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004		mg/1未満		0.04mg/1以下		pH値			7.4		5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン			0.002		mg/1未満		0.02mg/1以下		味			異常なし		異常でないこと	
テトラクロロエチレン			0.001		mg/1未満		0.01mg/1以下		臭気			異常なし		異常でないこと	
トリクロロエチレン			0.001		mg/1未満		0.01mg/1以下		色度			0.5度未満		5度以下	
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）					※注1		0.00005mg/1以下		濁度			0.1度未満		2度以下	
ベンゼン			0.001		mg/1未満		0.01mg/1以下		導電率			116.4μS/cm			
塩素酸			0.11		mg/1		0.6mg/1以下		残留塩素			0.21mg/1		0.1mg/1以上1.0mg/1以下	
クロロ酢酸					※注1		0.02mg/1以下		アルカリ度			32.0mg/1			
クロロホルム			0.009		mg/1		0.06mg/1以下								
ジクロロ酢酸					※注1		0.03mg/1以下								
ジブromクロロメタン			0.009		mg/1		0.1mg/1以下								
臭素酸			0.001		mg/1未満		0.01mg/1以下								
総トリハロメタン			0.031		mg/1		0.1mg/1以下								
トリクロロ酢酸					※注1		0.03mg/1以下								
ブromジクロロメタン			0.011		mg/1		0.03mg/1以下		判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブromホルム			0.002		mg/1		0.09mg/1以下								
検査期日			令和8年8月4日～令和8年8月10日												
検査機関			島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社												

※注1： 1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2： 2回／年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年8月4日		天 候	晴れ	採水地点	出雲郷配水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水 温		28.4℃		－	ホルムアルデヒド		※注1	0.08mg/1以下
一般細菌		0 個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		※注2	1.0mg/1以下
大腸菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1	0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下
セレン及びその化合物		※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		10.2 mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1	0.05mg/1以下
ヒ素及びその化合物		※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		11.1 mg/1	200mg/1以下
六価クロム化合物		※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		31.5 mg/1	300mg/1以下
亜硝酸態窒素		※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		78 mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.35 mg/1		10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
フッ素及びその化合物		0.08 mg/1未満		0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホウ素及びその化合物		※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.02mg/1以下
四塩化炭素		0.0002 mg/1未満		0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2	フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジオキサン		※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.7 mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満		0.04mg/1以下	p H 値		7.2	5.8以上8.6以下
ジクロロメタン		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	色 度		0.5 度	5度以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		※注1		0.00005mg/1以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下
ベンゼン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	導 電 率		119.3 μS/cm	
塩素酸		0.08 mg/1		0.6mg/1以下	残 留 塩 素		0.24 mg/1	0.1mg/1以上1.0mg/1以下
クロロ酢酸		※注1		0.02mg/1以下	アルカリ度		32.0 mg/1	
クロロホルム		0.004 mg/1		0.06mg/1以下				
ジクロロ酢酸		※注1		0.03mg/ 1 以下				
ジブromクロロメタン		0.007 mg/1		0.1mg/1以下				
臭素酸		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下				
総トリハロメタン		0.021 mg/1		0.1mg/1以下				
トリクロロ酢酸		※注1		0.03mg/1以下				
ブromジクロロメタン		0.007 mg/1		0.03mg/1以下	判定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合		
ブromホルム		0.002 mg/1		0.09mg/1以下				
検査期日		令和8年8月4日 ～ 令和8年8月10日						
検査機関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和8年8月4日		天 候	晴れ		採水地点	本郷配水池							
測定項目			測定値		基準値		測定項目			測定値		基準値			
水			温		27.4℃		—		ホルムアルデヒド			※注1		0.08mg/1以下	
一般細菌			0		個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下		亜鉛及びその化合物			※注2		1.0mg/1以下	
大腸菌					陰性		検出されないこと		アルミニウム及びその化合物			※注1		0.2mg/1以下	
カドミウム及びその化合物					※注2		0.003mg/1以下		鉄及びその化合物			※注1		0.3mg/1以下	
水銀及びその化合物					※注2		0.0005mg/1以下		銅及びその化合物			※注2		1.0mg/1以下	
セレン及びその化合物					※注2		0.01mg/1以下		ナトリウム及びその化合物			10.0mg/1		200mg/1以下	
鉛及びその化合物					※注2		0.01mg/1以下		マンガン及びその化合物			※注1		0.05mg/1以下	
ヒ素及びその化合物					※注2		0.01mg/1以下		塩化物イオン			11.1mg/1		200mg/1以下	
六価クロム化合物					※注2		0.02mg/1以下		カルシウム・マグネシウム等（硬度）			25.6mg/1		300mg/1以下	
亜硝酸態窒素					※注2		0.04mg/1以下		蒸発残留物			64mg/1		500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン					※注1		0.01mg/1以下		陰イオン界面活性剤			※注2		0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.27mg/1				10mg/1以下		ジエオスミン			0.000001mg/1未満		0.00001mg/1以下	
フッ素及びその化合物			0.08mg/1未満				0.8mg/1以下		2-メチルイソボルネオール			0.000001mg/1未満		0.00001mg/1以下	
ホウ素及びその化合物					※注2		1.0mg/1以下		非イオン界面活性剤			※注1		0.02mg/1以下	
四塩化炭素			0.0002mg/1未満				0.002mg/1以下		フェノール類			※注2		フェノールとして0.005mg/1以下	
1,4-ジオキサン					※注2		0.05mg/1以下		有機物（TOC）			0.7mg/1		3mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004mg/1未満				0.04mg/1以下		pH値			7.1		5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン			0.002mg/1未満				0.02mg/1以下		味			異常なし		異常でないこと	
テトラクロロエチレン			0.001mg/1未満				0.01mg/1以下		臭気			異常なし		異常でないこと	
トリクロロエチレン			0.001mg/1未満				0.01mg/1以下		色度			0.5度未満		5度以下	
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）					※注1		0.00005mg/1以下		濁度			0.1度未満		2度以下	
ベンゼン			0.001mg/1未満				0.01mg/1以下		導電率			106.4μS/cm			
塩素酸			0.08mg/1				0.6mg/1以下		残留塩素			0.32mg/1		0.1mg/1以上1.0mg/1以下	
クロロ酢酸					※注1		0.02mg/1以下		アルカリ度			25.0mg/1			
クロロホルム			0.004mg/1				0.06mg/1以下								
ジクロロ酢酸					※注1		0.03mg/1以下								
ジブromクロロメタン			0.007mg/1				0.1mg/1以下								
臭素酸			0.001mg/1未満				0.01mg/1以下								
総トリハロメタン			0.019mg/1				0.1mg/1以下								
トリクロロ酢酸					※注1		0.03mg/1以下								
ブromジクロロメタン			0.007mg/1				0.03mg/1以下		判定	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブromホルム			0.001mg/1				0.09mg/1以下		(コメント)						
検査期日			令和8年8月4日～令和8年8月10日												
検査機関			島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社												

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施