

# 浄水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	平成22年5月18日		天 候	曇	採水地点	浄水 水質試験室	
測定項目	測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値	
水 温	18.3 °C	—	ブ	ロ	モ	ホ	ル
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	ホ	ル	ム	ア	ル
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	亜	鉛	及	び	そ
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/l以下	アル	ミニ	ウム	及	び
水 銀 及 び 其 の 化 合 物	※注2	0.0005mg/l以下	鉄	及	び	其	の
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/l以下	銅	及	び	其	の
鉛 及 び 其 の 化 合 物	※注2	0.01mg/l以下	ナ	ト	リ	ウ	ム
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	マン	ガ	ン	及	び
六価クロム化合物	※注2	0.05mg/l以下	塩	化	物	イ	オ
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	カル	シ	ウム	・	マ
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg/l	10mg/l以下	蒸	発	残	留	物
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	0.8mg/l以下	陰	イ	オ	ン	界
ほう素及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下	ジ	エ	オ	ス	ミ
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	2-	メ	チ	ル	イ
1,4-ジオキサン	※注1	0.05mg/l以下	非	イ	オ	ン	界
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	フ	エ	ノ	ー	ル
			有	機	物	(	T
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	P	H	値	7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.03mg/l以下	臭	気	塩素臭	異常でないこと	
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色	度	0.9 度	5度以下	
塩 素 酸	0.06 mg/l未満	0.6mg/l以下	濁	度	0.00 度	2度以下	
ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.02mg/l以下	電	導	率	100.0 μs/cm	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 mg/l未満	0.06mg/l以下	残	留	塩	素	
ジクロロ酢酸	※注1	0.04mg/l以下	ア	ル	カ	リ	
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l	0.1mg/l以下	溶	性	ケ	イ	
臭 素 酸	0.002 mg/l	0.01mg/l以下	臭	素	イ	オ	
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下					
トリクロロ酢酸	※注1	0.2mg/l以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下					
検 査 期 日	平成22年5月18日～5月31日						
検 査 機 関	島根県企業局西部事務所、東部事務所、島根県環境保健公社						

※注1 : 1回/3ヶ月測定項目のため本月未実施

※注2 : 2回/年測定項目のため本月未実施