

## 定期検査報告 調査内容と調査者

### ■定期検査報告（防火設備）

#### ○定期検査の項目

	検査対象	検査の項目
1	防火扉	①防火扉 ②連動機構 ③総合的な作動状況
2	防火シャッター	①防火シャッター ②連動機構 ③総合的な作動状況
3	耐火クロススクリーン	①耐火クロススクリーン ②連動機構 ③総合的な作動状況
4	ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備（ドレンチャー等）	①ドレンチャー等 ②連動機構 ③総合的な作動状況

#### ○定期検査の項目

1 級建築士、2 級建築士

国土交通大臣が定める資格を有する者（防火設備検査員資格者）