

建設環境委員会資料

報告事項

- 1 令和3年7月及び8月の大雨、台風に係る被害状況と対応
について…………… 1

令和3年8月26日

企業局

令和3年7月及び8月の大雨、台風に係る被害状況と対応について

【7月6日から大雨による被害等】

1. 企業局施設の被害状況等

(1) 電気事業

①制御機器故障による発電停止

- ・落雷により制御機器が故障し、発電を停止
- ・故障機器を修理し、運転を再開

三成発電所 (7月12日発生、7月23日復旧)

【奥出雲町】

八戸川第一発電所 (7月12日発生、7月16日復旧)

【江津市桜江町】

②建屋内浸水による発電停止

- ・深野川の増水により田井発電所の建屋が浸水し、発電を停止
- ・水が引いた後に電気設備を点検し、異常ないことを確認
- ・建屋内の清掃を行い、運転を再開

田井発電所 (7月12日発生、7月15日復旧)

【雲南市吉田町】



深野川と田井発電所



田井発電所の建屋内部

(2) 工業用水道事業

①工業用水の濁度上昇

- ・飯梨川の急激な増水に伴い、飯梨川工業用水道で給水濁度が水質基準を超過
(7月7日 8:30~11:00 給水規程で定める水質基準：濁度 30 度以下)
- ・受水企業へ逐次状況を連絡しつつ、供給を継続

(3) 水道事業

①水道用水の色度上昇

- ・斐伊川の急激な増水に伴い、斐伊川水道で浄水色度が水質基準を超過
(7月13日 2:00~14:00 水道法で定める水質基準：色度 5 度以下)
- ・受水量の調整など受水団体の協力も得つつ、供給を継続

2. 被災地への支援

(1) 給水支援

①給水車と職員の派遣

- ・ 7月12日の大雨により、雲南市の水道施設が被災
- ・ 日本水道協会島根県支部からの要請により、給水車1台と職員延べ3名を雲南市へ派遣（7月15日）
- ・ 特別養護老人ホームへの給水作業を実施



【台風9号による被害】

1. 企業局施設の被害状況

(1) 水道事業

①江津浄水場建屋の入口扉破損

- ・ 台風9号の強風により沈殿池室と送水ポンプ室の入口扉が破損（8月9日）
- ・ 8月中に修理予定



沈殿池室扉



送水ポンプ室扉

【8月12日からの大雨による被害】

1. 企業局施設の被害状況

(1) 宅地造成事業

①江津地域拠点工業団地の緑地法面崩落

- ・ 8月12日からの大雨により、G区画の緑地法面が崩落（縦7m×横6m）
- ・ 資材（芝）入荷次第復旧予定

